GMINA MIĘDZYCHÓD
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
REGON:210967060
NIP:595-141-38-04

RII. 271. 19. 2017 Międzychód dnia 04.09.2017 r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: **wyjaśnień na zapytania skierowane do Zamawiającego w sprawie treści zapisów w SIWZ na realizację zadania pt.**

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół „Dwójka" w Międzychodzie

Wyjaśnienie nr 2

W odpowiedzi na zapytania dotyczące zapisów w SIWZ na zadanie jak wyżej, Gmina Międzychód podaje poniżej wyjaśnienia:

Pytania:

1. Prosimy o sprecyzowanie poszczególnych warstw nawierzchni wymaganych do zastosowania na bieżni lekkoatletycznej prostej, skoczni do skoku w dal oraz siłowni zewnętrznej.

Odpowiedź:

Ad2. W związku z zapytaniem, Zamawiający podaje poszczególne warstwy nawierzchni wymaganych do zastosowania i wyceny w składanej ofercie przetargowej na w/w zadanie:

PODBUDOWA:

Projektuje sie przepuszczalną podbudowę z tłucznia i klińca bazaltowego/granitowego zamkniętego warstwą miału kamiennego. Warstwa tłucznia grubości 10 cm (o frakcji 15-31,5mm), warstwa klińca grubości 4,5 cm (o frakcji 7-15mm). Warstwa miału grubości 3,5 cm (o frakcji 0-4mm).

NAWIERZCHNIA typu N (natryskowa):

Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego, z podbudową wodoprzepuszczalną, elastyczną (tzw. ET). Elastyczna bezspoinowa warstwa podkładowa o grubości 35 mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, płukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia typu natrysk jest nawierzchnią przepuszczalną dla wody, składającą się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej (natryskowej). Warstwa nośna stanowi mieszaninę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy dedykowanego urządzenia. Warstwę nośną pokrywa się warstwą użytkową (system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM). Czynność tę wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej wynosi ok. 2-3 mm.

Do wiadomości:
Wszyscy uczestnicy postępowania.

Inspektor
Janusz Malesa

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny