GMINA MIĘDZYCHÓD
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
REGON:210967060
NIP:595-141-38-04

RII.271.22.2017 Międzychód, dnia 19.10.2017 r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: **Modyfikacji treści zapisów w SIWZ na realizację zadania pt.**

Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód

Modyfikacja nr 1

W odpowiedzi na zapytania dotyczące zapisów w SIWZ na zadanie jak wyżej, Gmina Międzychód modyfikuje treść zapisów w pkt. 8 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP , SIWZ a mianowicie:

Było:
W przypadku składania ofert równoważnych, Zamawiający wezwie, na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona i który zadeklarował w formularzu ofertowym, że będzie składał ofertę równoważną, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
- karty katalogowe,
- wyliczenia fotometryczne,
- dokumenty potwierdzające dane techniczne/ certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm./ tych urządzeń/materiałów,
- tabela porównawcza (tabela równoważności) dla danych urządzeń/materiałów, zawierająca w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w Dokumentacji Technicznej i opisie przedmiotu zamówienia parametry, zaś w drugiej - parametry urządzeń/materiałów- oferowanych - pod rygorem odrzucenia oferty.

Winno być:
W przypadku składania ofert równoważnych, Zamawiający wezwie, na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona i który zadeklarował w formularzu ofertowym, że będzie składał ofertę równoważną, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
- karty katalogowe,
- wyliczenia fotometryczne,
- dokumenty potwierdzające dane techniczne/ certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm./ tych urządzeń/materiałów,
- tabela porównawcza (tabela równoważności) dla danych urządzeń/materiałów, zawierająca w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w Dokumentacji Technicznej i opisie przedmiotu zamówienia parametry, zaś w drugiej - parametry urządzeń/materiałów- oferowanych - pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego w zakresie Luminancji lub Natężenia Światała oraz Równomierności ogólnej. Inne parametry oświetleniowe jak równomierność wzdłużna, współczynnik olśnienia oraz współczynnik SR winny gwarantować spełnienie minimalnych wartość zgodnych z normą PN EN 13201-2016.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Do wiadomości:
Wszyscy uczestnicy postępowania.