

Międzychód dnia 25.05. 2017 r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: wyjaśnień na zapytania skierowane do Zamawiającego w sprawie treści zapisów w SIWZ na realizację zadania pt.

Budowa dróg Oś. Słowiańskie w miejscowości Bielsko – III etap.

Wyjaśnienie nr 1

W odpowiedzi na zapytania dotyczące zapisów w SIWZ na zadanie jak wyżej, Gmina Międzychód podaje poniżej wyjaśnienia:

Pytanie:

W opisie Kanalizacji Deszczowej Bielsko, etap II, na stronie 5. w punkcie 5, Rozwiązania Projektowe, w podpunkcie 5.1. Kanały deszczowe podano: " Kanały odprowadzające wody deszczowe zaprojektowano z rur PP X-STERAM ... , Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi:

- Kanalizacja deszczowa PP X - STREAM DN 600 - 582 m
- Kanalizacja deszczowa PP X - STREAM ON 500 - 230 m
- Kanalizacja deszczowa PP X - STREAM ON 400 - 134 m
- Kanalizacja deszczowa PP X - STREAM DN 300 - 1833 m
- Kanalizacja deszczowa PE 100 SDR 17 ON 160 - 150 m
- Przykanaliki PP X - STREAM DN200-400m",

W Kosztorysie ul. Kasztelańskiej na stronie 4, w załączniku nr 10 do SIWZ etap III, w punkcie 2.2. Rurociągi, w podpunkcie 84 Kanały z rur PP X -- STREAM łączonych na wcisk o średnicy 300mm". W podpunkcie 85 podano kanały z rur PP X - STREAM łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm".

W kosztorysie ulicy Polan na stronie 7, w punkcie 2.2. Rurociągi w podpunkcie 56 podano: " Kanały z rur PP X - STREAM łączonych na wcisk o średnicy 300mm". W podpunkcie 57 podano: "Kanały z rur PP X - STREAM łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm".

W Kosztorysie ul. Lubuskiej na stronie 11, w punkcie 1.2.2 Rurociągi, w podpunkcie 75 podano: " Kanały z rur PP X - STREAM łączonych na wcisk o średnicy 300mm". W podpunkcie 76 podano: „Kanały z rur PP X - STREAM łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm".

W całym kosztorysie występuje nazwa: rura PP X - STREAM - co sugeruje wybór określonego producenta i jego rur o określonej nazwie.

W związku z powyższym wnioskujemy i usunięcie z Opisu Kanalizacji Deszczowej. oraz z Kosztorysów ulicy Kasztelańskiej. ulicy Polan oraz ulicy Lubuskiej nazwy: " X-Stream".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje , iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu na zadanie jak wyżej w Rozdziale: Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 napisał:

„Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w dokumentacji projektowej”.

Wobec powyższego do wyceny przedmiotu zamówienia mogą być zastosowane inne rury PP, o parametrach nie gorszych jak wskazane w dokumentach przetargowych.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny