

PII. 6344,33 2018

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZYCHODZIE**

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Międzyzicach

- fax

- e-mail Sekretariat

- Oddział Nadzoru: sekcja HK

- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzzychod.pl

ul.Strzelecka 12

64-400 Międzyzichód

www.psse-miedzzychod.pl

ON.HK-422/1-3/18

oryginał/ kopia

Międzyzichód, dnia 28.06.2018r

**Gmina Międzyzichód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzyzichód**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyzicach działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z kąpieliska pobranej w dniu 25.06.2018r. (sprawozdanie z badań nr 914/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpieli w Kąpielisku na Jeziorze Mierzyńskim.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzyzicach
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Przygotowanie i Zabezpieczanie Kąpielisk.
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych.
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego.
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzyzichód

*P. Dyle (R. 11)
16.07.2018*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZCHODZIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzychodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzychod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.14
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie	
W PŁYŃEŁO	
DATA	16. 07. 2018
41700/18	
ilość załączników.....	
ul. Strzelecka 12	
64-400 Międzychód	
www.psse-miedzychod.pl	

ON.HK-422/1-6/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 13.07.2018r.

**Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z kąpieliska pobranej w dniu 10.07.2018r. (sprawozdanie z badań nr 675/Z/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpeli w Kąpielisku na Jeziorze Mierzyńskim.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie**
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Przygotowanie i Zabezpieczanie Kąpielisk.
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych.
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego.
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzychód



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 675/Z/K/18

Zleceniodawca: Przygotowanie i Zabezpieczenie Kąpielisk
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz
ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzychód

Nr rejestru próbki: 675/Z/K/18

Numer protokołu pobrania próbki: ON.HK-51-28(2)Mi/8/07/18
Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Międzychód

Data pobrania próbki: 10.07.2018r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 10.07.2018r./10.07.2018r.

Identyfikacja metody pobierania próbek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska

Godzina dostarczenia: 14⁴⁰

Stan próbki : Dobry

Data zakończenia badania: 12.07.2018r.

Miejsce pobrania: Jezioro Mierzyńskie – Mierzyn
– prawa strona kąpieliska

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność *	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników**	Identyfikator metody badawczej***
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	5	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* - Niepewność dla badań akredytowanych podawana jest, gdy obejmuje swoim zakresem wartość dopuszczalną określoną wymogami prawa:

- dla Escherichia coli odczytywana z tablicy wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002,

- dla enterokoków kałowych oszacowana zgodnie z normą PN-ISO/TS19036:2011.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

*** Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

Pila, dnia 12.07.2018r.
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej

mgr inż. Barbara Idzik

12.07.2018
Data i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań.