

Międzychód, dnia 12.11.2019r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Słoneczna Gmina” – poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód”.

Wyjaśnienie nr 2

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający - Gmina Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania.

Pytanie nr 1

Dla budynku w Kamionnie zaprojektowano bardzo drogie grzejniki. Są one wielokrotnie droższe niż grzejniki zaprojektowane dla budynku w Międzychodzie. Czy Zamawiający świadomie oczekuje ujęcia w ofercie tych grzejników, czy można przyjąć zamiennie grzejniki w standardzie takim, jak zaprojektowano dla budynku w Międzychodzie. Tym bardziej, że zaprojektowano osłony z blachy perforowanej, zatem efektu wizualnego takiej drogiej armatury i tak nie będzie.

Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż do wyceny oferty dla budynku w miejscowości Kamionna, należy przyjąć grzejniki zgodne z opisem przedstawionym w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 2

W przedmiarze sanitarnym dla budynku w Międzychodzie nie uwzględniono kotłowni. W tym dostawy wężła cieplnego wraz z całą armaturą. Proszę o potwierdzenie, że oferta powinna zawierać w sobie koszty wykonania kotłowni.

Odpowiedź nr 2

Oferta nie powinna zawierać kosztów wykonania kotłowni, w tym dostawy wężła cieplnego wraz z armaturą, ponieważ roboty te zostały już wykonane.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny