

RII.271.6.2020

Międzychód dnia 28.04.2020 r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu”.*

Wyjaśnienie nr 2

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający - Gmina Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii wyposażenia sportowego, czy do wyceny należy wliczyć kotarę grodzącą oraz siatki ochronne na sufit sali? Ponieważ brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1

Kotarę grodzącą należy przyjąć do wyceny. Zostanie ona uwzględniona w aktualizacji kosztorysu, którą Zamawiający zamieści na stronie internetowej w zakładce przetargu. Siatki ochronnej na sufit nie należy uwzględniać w wycenie.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie czy przy oknie Oz5 należy zamontować parapet z konglomeratu oraz czy wliczyć do kosztorysu drabinę zewnętrzną?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z rysunkiem branży architektury nr A.17, nie należy wykonywać wykończenia z konglomeratu. Do wyceny należy przyjąć wykończenie fasadowe. W zestawieniu okien na rys. A.13, zapis parapetu wewnętrznego dla „Oz5” jest nieaktualny. Drabinę zewnętrzną należy przyjąć do wyceny, zgodnie z pozycją zawartą w kosztorysie ofertowym w Dz.1.9. Poz. 1200 oraz opisem technicznym branży architektury zawartym w pkt.4.17.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny